

**CERTIFICAT
COMPOSANT NF-SSI****Nature et date de la décision****Reconduction du 01/04/2007****N° d'identification : OI 040 A0****DATE DE FIN DE VALIDITE****31/12/2009****La Société :****FINSECUR**

55 rue Paul LESCOP

92003 NANTERRE

France

Correspondant CNMIS SAS**José CAMPO : Tél. : 01.53.89.00.48****Pour son usine de :****NANTERRE - France**

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.cnmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée :

Référence commerciale :

Marque commerciale :

Organe intermédiaire**FIAT 112****FINSECUR**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme à la norme NF S61-950 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFAQ AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - Mode de fonctionnement : | Adressable |
| - Nombre de lignes secondaires : | 0 |
| - Nombre d'entrées : | 0 |
| - Nombre de sorties : | 8 |
| - Type de liaison au système : | Filaire |
| - Isolateur de court-circuit intégré : | OUI |
| - Divers : | Sorties adressées surveillées |

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFAQ AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFAQ AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué**Jacques BESLIN**Pour le CNMIS SAS,
le Président**Denis CLUZEL**