



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Certificat

Certificate

COMPOSANT NF-SSI

<i>Nature et date de la décision</i>
Reconduction du 1er janvier 2012
N° d'identification : CMSI 078 A2

<i>Date de fin de validité du</i>
31 décembre 2014

La Société :
FINSECUR
52, rue Paul Lescop
92000 NANTERRE
France

Pour son usine de :
NANTERRE - France

est autorisée à commercialiser le composant certifié suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée : **Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie**
Référence commerciale : **Atlantic Action Type A**
Marque commerciale : **FINSECUR**
Type : **A**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF S61-934, NF S61-935, NF S61-936 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- | | |
|---|--|
| - Raccordement possible de matériel déporté : | Oui |
| - Nombre de fonctions d'évacuation : | 17 (UGA1) / 128 (UGA IGH) |
| - Types de fonctions d'évacuation : | UGA1 / UGA IGH |
| - Nombre de fonctions de mise en sécurité : | 128 |
| - Types de télécommande : | Rupture / Emission |
| - Nombre de lignes de télécommande : | 1/ mat dép |
| - Types de voies de transmission : | Ouvert / Rebouclé |
| - Nombre de voies de transmission : | 64 |
| - Autonomie déclarée : | 12 heures minimum |
| - Nombre de ligne de Déclencheurs Manuels (si type B) : | Sans objet |
| - Divers : | 15 matériels déportés par ligne ouverte ou rebouclée |

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2014 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

La Directrice Générale

Florence MÉAUX



Ce certificat est constitué de 1 page

