



CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF (LICENCE)

N° DROIT D'USAGE

CMSI 072 A1

La Société :
Pour son usine

FINSECUR
15, rue du Général Négrier
78800 HOUILLES

Correspondant C.N.M.I.S SAS

José CAMPO Tél. : 01 53 89 00 48
Fax : 01 45 63 40 63

Date de fin de validité :
31/03/2003

N° Dossier C.N.M.I.S SAS
01 07 116

Conformité aux normes :

NF S 61-934 de Mars 1991

NF S 61-935 et NF S 61-936 de Décembre 1990

NF S 61-950 de Novembre 1985

MODIFICATIONS

Est autorisée à apposer la marque NF sur le matériel désigné ci-après :

Désignation technique du matériel : **Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie**

Désignation commerciale : **KARA 4C**

Caractéristiques certifiées : **Type : A**

Nombre de zone de sécurité : **1**

Nombre de fonction : **3**

Nombre de ligne de télécommande et puissance : **1 lignes, Puissance : 24W**
(Les autres caractéristiques sont reprises dans les rapports d'essai)

Ce matériel fonctionne avec : **Le tableau de signalisation KARA 4C (TS 113 B2)**
(Les autres produits associés sont repris dans les certificats d'association)

Références et date des rapports d'essais : **DH 98 00 97 du 27 Mai 1998**

Fonctions supplémentaires : **Voir rapports référencés ci-dessus**

N.B : Cette décision dispense le titulaire de la présentation des Procès Verbaux d'essai (incluant les rapports d'essais) de conformité aux normes du matériel ci-dessus.

PARIS, le 31 Janvier 2003
Par mandat d'AFNOR CERTIFICATION
Le C.N.M.I.S. S.A.S

Le Directeur Général
Denis CLUZEL



Le matériel ci-dessus, certifié suivant la norme NF S 61-950 de 1985, ne pourra plus être fabriqué et se prévaloir de la conformité à la marque NF à compter de la date du 31/03/2003, date de fin de validité.