



## CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF (LICENCE)

<b>N° DROIT D'USAGE</b>
<b>E2 079 B0</b>

La Société :

**FINSECUR**  
52, rue Paul LESCOP  
92000 NANTERRE  
**FINSECUR**

Pour son usine de

Correspondant C.N.M.I.S SAS <b>José CAMPO</b> <b>Tél : 01 53 89 00 48</b> <b>Fax : 01 45 63 40 63</b>
---

Date de fin de validité : <b>31/03/2007</b>
--

N° Dossier C.N.M.I.S SAS <b>0205008</b>
Conformité à la norme : <b>EN 54-5</b>

MODIFICATIONS
---------------

Est autorisée à apposer la marque NF sur le matériel désigné ci-après :

Désignation technique du matériel	:	<b>Détecteur ponctuel de chaleur</b>
Désignation commerciale	:	<b>FTVA100</b>
Caractéristiques certifiées	:	<b>Type : Adressable</b>
Mode de fonctionnement	:	<b>ponctuel</b>
Report d'information	:	<b>Indicateur d'Action</b> (Les autres caractéristiques sont reprises dans les rapports d'essai)
Ce matériel fonctionne avec	:	<b>Voir liste des matériels associés</b>
Références et date des rapports d'essais	:	<b>DH 03 01 66 du 14 Mai 2003</b>
Fonctions supplémentaires	:	<b>Voir rapports référencés ci-dessus</b>

**N.B : Cette décision dispense le titulaire de la présentation des Procès Verbaux d'essai (incluant les rapports d'essais) de conformité aux normes du matériel ci-dessus.**



**PARIS, le mardi 18 avril 2006**  
**Par mandat d'AFAQ AFNOR Certification**  
**Le C.N.M.I.S. S.A.S**

**Le Directeur Général**  
**Denis CLUZEL**