

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

1116-CPR-056

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du 09/03/2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que les produits de construction désignés ci-dessous :

NEMO2-EXT

(Dispositif manuel de déclenchement électrique pour systèmes fixes d'extinction à gaz)

Mode de fonctionnement :	A simple interrupteur (conventionnel)		
Catégorie d'environnement :	Intérieur	Type :	B (Double action)
Plage de tension de fonctionnement :	De 7 à 30 Volts	Elément sensible :	Réarmable

mis sur le marché par

FINSECUR
62 rue Ernest RENAN
92000 NANTERRE – FRANCE

et produits dans les unités de fabrication

FINSECUR
Zone Technoparc – 25 rue Charles Edouard JEANNERET
78300 POISSY – FRANCE

font l'objet par le fabricant d'un contrôle de production en usine (CPU) et d'essais sur des échantillons prélevés dans l'unité de fabrication selon un plan d'essais pré-établi,

En sa qualité d'organisme certificateur notifié, CNPP Cert. a réalisé les essais de type initiaux pour les caractéristiques concernées du produit ainsi que l'inspection initiale de l'usine et du CPU. Il exerce la surveillance continue du CPU (évaluation et acceptation).

Ce certificat garantit que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances suivant le système 1 et les caractéristiques décrites en annexe ZA de la norme EN 12094-3 : 2003 ont été appliquées et que les produits satisfont aux exigences requises.

Ce certificat, délivré initialement le 03/08/2010, demeure valide tant que les conditions fixées dans les spécifications techniques harmonisées citées en référence ou les conditions de production ou le CPU lui-même n'ont pas été modifiés de façon significative.

Le 20/10/2021

JFR
Amaury LEQUETTE
Directeur CNPP Cert.

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1116-CPR-056

In compliance with Regulation (EU) N°305/2011 of 09/03/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products (Construction Products Regulation – CPR), it has been stated that the construction products below:

NEMO2-EXT

(Electrical manual triggering device for fixed fire extinguishing systems)

Operating mode :	Simple switch (conventional)		
Environment category :	Indoor	Type :	B (indirect operation)
Operating voltage range :	From 7 to 30 Volts	Frangible element :	Resetttable

placed on the market by

FINSECUR
62 rue Ernest RENAN
92000 NANTERRE – FRANCE

and produced in the factories

FINSECUR
Zone Technoparc – 25 rue Charles Edouard JEANNERET
78300 POISSY – FRANCE

are submitted by the manufacturer to a factory production control (FPC) and to further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribes test plan,

The approved body, CNPP Cert., has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the FPC and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the FPC.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance according to system 1 and the characteristics described in ZA annex of the standard EN 12094-3 : 2003 were applied and that the product fulfils all prescribed requirements.

This certificate was first issued on 03/08/2010 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

On 20/10/2021

Amaury LEQUETTE
Manager of CNPP Cert.