



LCIE

# LICENCE



LCIE N° : Ma 16092 / 773778

Titulaire :  
*License Holder:*

FINSECUR  
62, rue Ernest Renan  
92000 NANTERRE  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

2087BA

**28563**

Produit :  
*Product:*

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation  
*Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

FINSECUR

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

SONORA II BAAS MA

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF C 48-150:2014

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

TR n° 13010631-773779 - Version 01 ;

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / License Ma 16092 / 779054 du/of 29/06/2022 / Ajout, modification et suppression de composants, et modification de la référence

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 29/08/2022

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**LCIE**  
Laboratoire Central des Industries Électriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

**WWW.LCIE.FR**

**Annexe de la licence / Annex of license**  
**Ma 16092 / 773778**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAAS Ma
Tension assignée / Rated voltage	230 V~
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	12 h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Classe sonore / Sound class	B
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	NiMH - 4 x 1,2 / 2000 mAh - ENERGIZER Recharge Power Plus NiMH - 4 x 1,2 / 2100 mAh - VARTA Rechargeable ACCU