



Certificat

Certificate

Certificat de constance des performances des produits

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011.(Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivrée par :

Organisme de Certification : **AFNOR Certification**

Numéro d'identification : **0333**

Adresse : **11 rue Francis de Pressensé**

FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

Délivrée à :

Fabricant : **FINSECUR**

Adresse : **62, rue Ernest Renan**

92000 NANTERRE - France

Lieu(x) de production : **Poissy - France**
Duttlenheim - France

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-5:2017 + A1:2018

sont appliquées selon le système 1 et que le produit CAP 200 répond aux dispositions de l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-5:2017 + A1:2018

Numéro de certificat : **0333-CPR-075133**

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 31 mars 2006.

Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.

Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Page 1 sur 2

Date d'émission du certificat : **30 août 2022**

Date de fin validité certificat : **9 décembre 2025**

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI



Siège – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis – France

T. +33 (0)1 41 62 80 00 F. +33 (0)1 49 17 90 00

SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny – Ref. 006

afnor
CERTIFICATION

CERTI F 1399.3 08/2021

Annexe au certificat émis le 30 août 2022: 0333-CPR-075133

Société : FINSECUR

Lieu(x) de production : Poissy - France
Duttlenheim - France

Description des produits

Identification du (des) produit(s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
CAP 200	Détecteur ponctuel de chaleur	CE075-05-072 075.4244	Classe A1R

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Page 2 sur 2

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI

