



LCIE

LICENCE



LCIE N° : Pr 08067 / 753921-M1

Titulaire :
License Holder:FINSECUR
62, rue Ernest Renan;
92000 NANTERRE
FranceSite de fabrication :
Factory:2087BA
24953Produit :
Product:Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency
EvacuationMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

FINSECUR

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

CELTIC-BAAS-PR8

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2014

Documents pris en compte :
Relevant documents:TR LCIE n° 145086-693237 - 79297-567917A - 90986-582471A -
103745-605838A - 168283-753923 AAnnule et remplace (s'il y a lieu) :
 Cancels and replaces (if necessary):La licence / License Pr 08067 / 753921 du/of 31/08/2020 : ajout d'une
nouvelle source d'accumulateur

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 12/04/2021

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR



L C I E

Annexe de la licence / Annex of license
Pr 08067 / 753921-M1

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	BAAS Pr 8 boucles
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	42
Degré IK / IK degree	07
Autonomie / Autonomy	12 h
Durée alarme générale / Alarm general time	5 min
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 2 x 8,4 V / 170 mAh - Europa R22/PP3 Ni-MH 2 x 9 V / 280 mAh - Europa R22/PP3 Ni-MH 2 x 9V / 175mAh - Energizer NH22N - 6HR61

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR