



Certificat

Certificate

Certificat de constance des performances des produits

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011.(Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivrée par :

Organisme de Certification : **AFNOR Certification**
Numéro d'identification : **0333**
Adresse : **11 rue Francis de Pressensé
FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX**

Délivrée à :

Fabricant : **FINSECUR
62, rue Ernest Renan
92000 NANTERRE - France**
Adresse :

Lieu(x) de production : **Poissy - France
Soliman - Tunisie
Hebei Province - Chine**

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-23:2010

sont appliquées selon le système 1 et que le produit Sextant-DSVAF répond aux dispositions de l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

EN 54-23:2010

Numéro de certificat : **0333-CPR-075550**

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 2 mai 2016.

Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.

Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Page 1 sur 2

Date d'émission du certificat : **3 novembre 2022**

Date de fin validité certificat : **22 avril 2026**

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI



Siège – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis – France

T. +33 (0)1 41 62 80 00 F. +33 (0)1 49 17 90 00

SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny – Ref. 006



CERTI F 1399.3 08/2021

Annexe au certificat émis le 3 novembre 2022: 0333-CPR-075550

Société : **FINSECUR**

Lieu(x) de production :
Poissy - France
Soliman - Tunisie
Hebei Province - Chine

Description des produits

Identification du (des) produit(s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
Sextant-DSVAF	Dispositifs sonores et visuels d'alarme feu	075.2118 075.3017	Type A (intérieur) Catégorie : C (pour plafond) et W (muraux) Couleur de la lumière : Blanche

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Page 2 sur 2

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI

