



LCIE

LICENCE



LCIE N° : Ma 16085 / 805968

Titulaire :
License Holder:

FINSECUR
62, rue Ernest Renan;
92000 NANTERRE - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

2087BA
28563
29776

Produit :
Product:

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation
Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

FINSECUR

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

SONORA II BAAL MA

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 48-150:2022

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N° 24040196-805969 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):


La licence / *License* Ma 16085 / 797324 du/of 19/03/2024. Mise à jour
suite à évolution de(s) norme(s) / *Update further to the evolution of the*
standard(s)
Modification technique / Technical modification

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 16/09/2025

Date de fin de validité / *Expiry date:*


LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre 468 367 241
F - 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
Jérôme REYSSON
Responsable Certification / *Certification Officer*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license
Ma 16085 / 805968

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Type / Type	BAAL MA
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP42
Degré IK / IK degree	IK07
Autonomie / Autonomy	12 h
Durée alarme générale / Alarm general time	≥ 5 min
Signal lumineux / Lighting signal	S
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	NiMH - 4 x 1,2 / 2000 mAh - ENERGIZER Recharge Power Plus NiMH - 4 x 1,2 / 2100 mAh - VARTA Rechargeable ACCU